

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском,
Зимовниковском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении
выявленных нарушений

№ 289

«28» октября 2019 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 5.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Кузнецова Татьяна Александровна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Жуковской средней школе № 5, осуществляющему деятельность по адресу: Ростовская область, Дубовский район, ст. Жуковская, площадь Центральная, 2

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

С 09³⁰ до 10⁰⁰ 01.10.2019 года, с 10³⁰ до 11³⁰, с 14⁰⁰ до 16³⁰ 07.10.2019 года, с 09⁰⁰ до 11⁰⁰ 21.10.2019 года, с 14⁰⁰ до 15⁰⁰ 28.10.2019 года в МБОУ Жуковской СШ № 5 выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- имеются следы протекания на потолках в 4-м классе (1-ый этаж), коридоре на 2-м этаже, на лестничной клетке;
- в санитарных узлах отсутствуют педальные вёдра;
- не обеспечена своевременная замена вышедших из строя люминесцентных ламп в кабинетах № 2, № 7, № 11;
- вытяжной шкаф в кабинете химии не оборудован вытяжкой;
- измеренные уровни искусственного освещения от источников света системы общего освещения в первом классе (второй ряд вторая парта, первый ряд шестая парта) не соответствуют требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что подтверждается протоколом лабораторных измерений № 10337 от 08.10.2019г. и экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 21.03-09/2561 от 08.10.2019г. аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Волгодонске, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ч.1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28, п. 4.25, п. 7.2.9, п. 7.2.4, п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, к учебной мебели:

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 10.03.2020г., до 20.08.2020г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Кузнецова Т.А.

главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получила: «28» октября 2019г.

директор МБОУ Жуковской СШ № 7

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица)



Дегурко Татьяна Валентиновна

(Фамилия, имя, отчество)